

Приложение 1  
к приказу управления образования  
администрации АГО  
от 18.03.2019 №



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
Н.Н. Шиганова  
2019 г.

### ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): **692760, Приморский край, г. Артем, ул.Лазо, 23**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **реализация программы дошкольного образования**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **3 этажное 3161,4 кв.м**
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже),  
\_\_\_\_\_ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **16628 кв.м.**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа**

Сокращенное наименование: **МБДОУ детский сад № 1.**

Адрес места нахождения организации: **692760, Приморский край, г. Артем, ул.Лазо, 23.**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная.**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова 48, тел. 8(42337) 4-74-52.**

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **плановая -312, фактическая – 300.**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

**в режиме кратковременного пребывания.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеются
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	<u>имеется пассажирский лифт, соответствует требованиям</u> Габариты площадки перед лифтом 2,20х3,00м. На лифтовой площадке имеется световая и звуковая информация о прибытии лифта. Ширина проема лифта 80см, цифровой указатель расположения лифта находится с правой стороны на высоте 85 см. Поручни в кабине лифта имеются. Имеется световая информация в кабине о движении лифта и тактильные (рельефные указатели) на панели управления. Имеются номер этажа напротив кабины лифта и знак доступности лифта на лифтовой площадке и на путях подхода к лифту с указанием направления движения.
4	поручни	имеются, соответствуют требованиям
5	пандусы	

	пандус наружный	<u>имеется, соответствует требованиям</u> Размеры пандуса: ширина 1,26 длина 9,12 м. Отсутствуют поручни на высоте 70 см.
	пандус (внутри здания)	<u>имеется, соответствует требованиям</u> Ширина марша 118см. Разворотная площадка перед пандусом 2,95x2,55 м. Имеются круглые непрерывные с двух сторон поручни пандуса, высота от поверхности марша 70 см, диаметром 40мм, горизонтальные завершения с не травмирующим окончанием 30см. Имеется рельефная (тактильная полоса перед пандусным маршем (вверху и внизу).
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	все групповые помещения детского сада, соответствуют требованиям
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	<u>санитарно-гигиеническое помещение группы № 3 (группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) соответствует требованиям</u>
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<u>соответствует требованиям</u> Ширина дверного проёма 1,20м., пороги отсутствуют.
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	имеется, соответствует требованиям
12	дублирование необходимой для инвалидов,	<u>имеется, соответствует</u>

	имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<u>требованиям</u>
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<u>имеется, соответствует требованиям</u>
14	иные	

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<u>имеется, соответствует требованиям</u>
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<u>имеется, соответствует требованиям</u>
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<u>ежегодно (плановые, внеплановые)</u>
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Порядок действий работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Умка» Артемовского городского округа по оказанию помощи при предоставлении услуг

		инвалидам, утвержденный приказом по МБДОУ детский сад № 1 от 15.08.2016г. № 64-О «О назначении ответственных за организацию работы по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов»
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	возможно, при необходимости, в соответствии с действующим законодательством (пропускной режим)
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	допуск на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика возможен в соответствии с действующим законодательством (пропускной режим)
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<u>имеется, соответствует требованиям</u>
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<u>имеется, соответствует требованиям</u>
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует, в связи с наличием вакансии по данной должности
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ  
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1		

С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.